Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького. 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625027, г. Тюмень. ул. Энергетиков, 37-а, тел. 8 (3452) 590-656. E-mail: ond11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37- а

(место составления акта)

« 09 » декабря 2015 г.

(дата составления акта)

« 14 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 373.

по адресу: *г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1.*

(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения главного государственного инспектора Ленинского и Восточного АО г. Тюмени по пожарному надзору Назарова Л.В. № 373 от 03 декабря 2015г. и ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»*

была проведена *внеплановая, выездная* проверка в отношении: *Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области Центра олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо»*

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГАУ ДО ТО ЦОП «Тюмень-Дзюдо».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» декабря 2015г. с 08 часов 00 мин. до 10 часов 00 мин. Продолжительность: 2 час

«08» декабря 2015г. с 09 часов 00 мин. до 10 часов 00 мин. Продолжительность: 1 час

«09» декабря 2015г. с 12 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. Продолжительность: 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *3 рабочих дня / 5 часов*

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: *Отделом надзорной деятельности №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 625014, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37-а т. 8 (3452) 590-656*

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С распоряжением ознакомлен (а): Директор ГАУ ДО ТО ЦОП «Тюмень-Дзюдо» Юрлов В.Н. (подпись)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: *Государственный инспектор Ленинского АО г. Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНД № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Клещёв Владимир Геннадьевич*

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Специалист по ОТ Войцеховская Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- При проведении внепланового мероприятия по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности нарушений не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:
- руководителем организации разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ 01.09.2015г.;
- разработан и утверждён приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц №237/15/04 от 04.08.15.
- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- на объекте распорядительным документом предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» №201/15/04 от 18.06.2015.;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год), (Протокол №1890-2-3 от 17.09.15.
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) на расстоянии 80 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической (автономной) установкой пожаротушения, автоматической установкой пожарной сигнализации, установкой системы противодымной защиты, системой оповещения людей о пожаре);

- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. *Последний раз проверки проводились* 09.12.2015г ;
- руководителем организации утверждён годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён *договор №* 144/Т/Б-40 от 01.07.15. имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки):* Договор заключен с ООО "Транспортная служба"

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки):*

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы: Акт о проведении тренировочной эвакуации; Список лиц присутствовавших на тренировке.

(выписанные по результатам проверки обязательные для исполнения предписания; копии материалов административных дел; заключения экспертов, привлекаемых к проверке; ходатайства, объяснения, заявления, справки освидетельствования независимых наблюдателей, присутствовавших в установленном порядке, при проведении проверки, со стороны общественных бизнес-объединений и организаций)

Подписи лиц, проводивших проверку: *Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНД № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Клещёв Владимир Геннадьевич*

«09» 12 2015г. *(подпись)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Юрлов Вячеслав Афанасьевич директор ГАУ ДОТО "ЦОТ и ТО" г. Тюмень-Заводоуковск

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«09» 12 2015 г. *(подпись)*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: *8 (3452) 590 - 549*